

KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W2095

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.1966 z późniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przylgowe serii EP50G

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ogniowych jako drzwi wewnętrzne

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w klasyfikacji o numerze 1262/C/2021/K/1 wyd. 1, klasa odporności ogniowej EI₁₄₅, stanowiącą integralną część certyfikatu

objętego Polską Normą wyrobu:

PN-EN 16034:2014-11

Norma PN-EN 16034:2014-11 musi być stosowane przez producenta łącznie z PN-EN 14351-2:2018-12

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

ERKADO Sp. z o. o.
Gościeradów-Folwark Osiedle POM8,
23-275 Gościeradów

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

ERKADO Sp. z o. o.
Gościeradów-Folwark Osiedle POM8,
23-275 Gościeradów


Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz, że

producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości tych właściwości.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **04 maja 2021 r.** pozostaje ważny dopóki zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.


Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 04 maj 2021 r.

**KRAJOWY CERTYFIKAT
STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr AC 158-UWB-W2095**

**Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przylgowe
serii EP50G**

I. Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przylgowe serii EP50G

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₁ 45/ EI ₂ 45 EI ₁ 30/ EI ₂ 30 EI ₁ 20/ EI ₂ 20 EI ₁ 15/ EI ₂ 15
Dymoszczelność	4.2	S _a , S ₂₀₀
Samozamykalność	4.4	C



Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.

Barbara Jąspińska
Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 04 maj 2021 r.